

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 4-84-05, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 1489 от 20.09. 2023 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска
за период с 20.08.2023 по 20.09.2023.

№ п/п	Диспетчерский №	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 4-20	25.08.23	09-24	12-14	МТЗ	2 часа 50 мин	Обрыв 2 проводов сторонней организацией
2	Л 19-6	25.08.23	09-43	09-51	Земля	8 мин	Обрыв 2 проводов сторонней организацией на Л-4-20
3	Л 1-26	27.08.23	04-40	04-40	ТО	0 мин	Не установлена
4	Л -19-3	30.08.23	11-15	12-05	МТЗ	50 мин	Не установлена
5	Л-2-30	31.08.23	18-15	19-07	МТЗ	52 мин	Пробой изоляции КЛ-10 ТП-84-ТП-132
6	Л-1-21	31.08.23	18-25	20-42	МТЗ	2 ч 17 мин	Обрыв провода ВЛ-10 кВ
7	Л-1-27	31.08.23	18-27	20-41	Земля	2 ч 14 мин	Неисправность в электроустановке сторонней организации
8	Л -19-27	07.09.23	04-48	04-48	ТО	0 мин	Не установлена
9	Л 19-6	18.09.23	08-32	08-32	МТЗ	0	ГКТП-276 сгорели 3 в/в
10	Л 19-8	18.09.23	08-32	08-32	ТО	0	Не установлена

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	Л 19-17	21.08.23	09-00	13-00	-	4ч	Замена ж/б приставки
2	Л 19-24	21.08.23	09-00	13-00	-	4ч	Замена ж/б приставки
3	ТП-32 Ф-р № 6	23.08.23	09-00	14-00	-	5 ч	Монтаж провода
4	ТП-32 Ф-р № 6	24.08.23	09-00	14-00	-	5 ч	Монтаж провода
5	ТП-144	29.08.23	09-00	11-00	-	2ч	Ревизия оборудования
6	Л 19-18	30.08.23	09-00	11-00	-	2ч	Разборка, сборка шлейфов 10кВ
7	ТП-237	31.08.23	09-00	11-00	-	2 ч	Ревизия оборудования
8	ТП-238	31.08.23	09-00	11-00	-	2 ч	Ревизия оборудования
9	Л 3-22	05.09.23	09-00	09-45	-	50 мин	Разборка шлейфов
10	Л 19-27	07.09.23	06-40	07-10	-	30 мин	Восстановление шлейфов ТП-183
11	Л 19-18	08.09.23	09-00	11-00	-	2 часа	Разборка шлейфов
12	Л 19-18	13.09.23	09-05	11-45	-	2 часа 40 мин	Монтаж провода
13	ТП-86	14.09.23	09-00	09-30	-	30 мин	Ревизия оборудования
14	ТП-118	15.09.23	09-00	11-30	-	2 часа 30 мин	Заводка КЛ-10 кВ в ТП
15	ГКТП-190	19.09.23	13-30	16-00	-	2 часа 30 мин	Замена кабельных выходов 04 кВ
16	Л 19-18	20.09.23	09-00	11-00	-	2 часа	Монтаж провода
17	Л 19-8	20.09.23	09-00	11-00	-	2 часа	Вырубка деревьев
18	Л 4-1	20.09.23	14-00	16-00	-	2 часа	Ревизия РЛНД-10 ГКТП-86

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

 А. В. Кречетов

Подготовил:
Начальник АДС
Петунин С.Н.
Тел. 6-46-96