

Отчет по мониторингу продолжительности прекращений передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 21.09.2015 по 27.09.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г.Горно-Алтайск	24.09.15 06-14	24.09.15 06-27	РТП-1 «Сигнал»	Аварийное отключение	Неисправность в сетях МРСК.	Гардинка, Поселок, Кучияк, центр города.	4,55.	13 мин	0,985	5,6
2	г.Горно-Алтайск	25.09.15 14-25	25.09.15 14-40	Л 19-8	Аварийное отключение	Сильный ливень, пробой изолятора.	Каяс.	1.	15 мин	0,25	1,2
3	г.Горно-Алтайск	27.09.15 13-55	27.09.15	Л 3-19	Аварийное отключение	Пробой КЛ-10кв РП-3-ТП-18	Партизанский лог	0,16	2ч 5мин	0,34	0,85

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 14.09.2015 по 20.09.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков



Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

**Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 07.09.2015 по 13.09.2015г.**

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	08.09.15 09-00	08.09.15 11-00	Л 19-7	Плановое отключение	Сборка шлейфов.	Таможня, ЖБИ, ТТК.	0.09	2 часа	0.181	~920 чел
2.	г. Горно-Алтайск	09.09.15 19-00	09.09.15 19-40	КТП-119	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра.	Строймаркет, ул. Ленина от № 284.	0.021	40 мин	0.014	~ 178 чел

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС
Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96

Отчет по мониторингу продолжительности прекращения передачи электрической энергии
в отношении потребителей услуг на территории г. Горно-Алтайска
с 24.08.2015 по 31.08.2015г.

МУП «Горэлектросети».

№ п/п	Район	Дата и время отключения	Дата и время восстановления	Диспетчерское наименование объекта электрических сетей	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Характеристика обесточенных потребителей	Отключенная мощность МВт	Время простоя час.	Недоотпуск тыс. кВт*час	Население тыс. чел
1.	г. Горно-Алтайск	01.09.15 06-45	01.09.15 07-25	ГКТП-46	Аварийное отключение	Шквалистый порыв ветра	Школа №8, котельная № 22, частный сектор р-н ул. Кучияк	0.01	40 мин	0.06	~135 чел.
2.	г. Горно-Алтайск	02.09.15 17-56	02.09.15 18-06	Л 19-8	Отключена аварийно	ДТП, сбит укос.	Школа глухонемых, частный сектор район Каяс.	0.685	10 мин	0.114	~4110 чел.

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

А. Г. Большаков

Подготовил:
Нач. АДС Овчинников В.Г.
тел. 6-46-96