

Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.


Исх. 140/10 от 20 февраля 2012 г.

Комитет по тарифам
Республики Алтай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Плановые отключения в сетях 10 кВ							
1	Л19-9	26.01.12	13 ³⁰	16 ⁰⁰		2,5 часа	Замена траверсы на А-опоре
2	ТП-106	08.02.12	13 ³⁰	16 ³⁰		3 часа	Ревизия оборудования Ремонт Т-1, Т-2
3	Л1-6	09.02.12	14 ⁰⁰	14 ²⁰		20 мин	Сборка шлейфов ВЛ-10 кВ
4	ТП-7	09.02.12	10 ⁰⁰	11 ³⁰		1,5 часа	Замена т-ра
5	ТП-46	09.02.12	09 ⁵⁰	12 ¹⁰		2 часа 20 мин	Замена тр-ра
6	ТП-27	17.02.12	13 ³⁰	16 ³⁰		3 часа	Ремонт ВН-16 яч № 4
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л19-20	24.01.12	17 ¹⁶	17 ¹⁸	Т.О.	2 мин.	Причина н/у
2	Л1-6	30.01.12	10 ³²	10 ³⁴	Т.О.	2 мин.	Причина н/у
3	Л19-20	08.02.12	18 ⁵⁰	19 ³³	Т.О.	2 мин.	Причина н/у
4	Л19-17	09.02.12	00 ²³	00 ²⁵	Т.О.	2 мин.	Неисправен ВН-16 яч. № 6
5	Л19-17	09.02.12	18 ⁵⁰	19 ³³	Т.О.	2 мин	Причина н/у

Главный инженер МУП «Горэлектросети»



А.Г. Большаков

Подготовил:
начальник АДС
Овчинников В.Г.
Тел. 2-24-96